

CIRCOLARE 02 - 2024

DESTINATARIO

A Titolare dell'attività – Responsabile del servizio di prevenzione e protezione – Aziende soggette a Prevenzione incendi provviste di rete idranti

MITTENTE

DA	TecnoAdda s.a.s.	Email	info@tecnoadda.com
Tel.	0341 281459	LinkedIn	TecnoAdda Ingegneria e consulenza
Data	19 Gennaio 2024	Sito internet	www.tecnoadda.com

OGGETTO: RIDUZIONE PRESSIONE DELL'ACQUA – VERIFICA RETE IDRANTI

Sperando di fare cosa gradita informiamo i nostri clienti che l'acquedotto comunale di Lecco e di alcuni comuni della provincia, gestiti dalla Larioreti Holding S.p.A., sta subendo alcune modifiche al fine di efficientare la rete di adduzione delle acque approvvigionate.

In particolare nella città di Lecco, a partire da Marzo 2024 verranno realizzati interventi per la gestione delle pressioni di esercizio. Per questo motivo, in alcune zone saranno regolate e ridotte progressivamente le pressioni di esercizio, in modo differente in base alle caratteristiche di ogni area. Il livello di pressione risulterà all'interno dei valori minimi contrattualmente garantiti ovvero 2 bar o 20 metri di colonna d'acqua, come specificato dalla Carta del Servizio, disponibile all'indirizzo www.larioreti.it/carta-servizi.

Per maggiori informazioni sulle attività di riduzione delle pressioni vi consigliamo di consultare la pagina delle FAQ all'indirizzo www.larioreti.it/riduzione-pressioni.

Si precisa che per le ditte con rete idranti asservite al rilascio del Certificato di Prevenzione Incendi (nel seguito CPI) tali reti devono garantire il mantenimento dei livelli di prestazioni dichiarate ed eventuali modifiche devono essere autorizzate e/o comunicate al comando dei VVF di competenza tramite adeguata pratica in base al tipo di attività soggetta presente.

Si raccomanda pertanto alle **aziende, in possesso di rete idranti senza riserva idrica o altri sistemi di integrazione delle portate, di verificare in tempo utile se il tratto di adduzione dell'acquedotto sarà oggetto di adeguamenti** e, nel caso, di verificare l'eventuale necessità di adeguare gli impianti interni al proprio stabile, prevedendo per tempo alla rimozione o regolazione di riduttori di pressione eventualmente presenti, l'installazione di autoclavi o altri sistemi di pompaggio nonché ulteriori interventi che si rendessero necessari.

In particolare si raccomanda di verificare per tempo con l'assistenza di un tecnico (manutentore impianto idraulico) se la rete idranti dovrà essere adeguata al fine di mantenere il livello di prestazione dichiarato in fase del rilascio del CPI.

TecnoAdda, a valle della verifica idraulica, potrà assistere le aziende nell'eventuale adeguamento del certificato di prevenzione incendi ove dovuto.

A disposizione per ulteriori chiarimenti, cogliamo l'occasione per porgere cordiali saluti

TecnoAdda s.a.s.